



**ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
PAŠVALDĪBAS IEPINKUMA KOMISIJA**

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADĀ, LV-4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,
E-PASTS: dome@aluksne.lv

**ATKLĀTA KONKURSA „KALNCEMPJU PAGASTA VIKTORA ĶIRPA ATES MUZEJA
KRĀJUMU GLABĀTAVA „LAIDARS” BŪVNIECĪBA”
(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2014/06/ELFLA)
SĒDES PROTOKOLS**

Alūksnē

2014.gada 11.martā

Nr.51

1. Par ieinteresētā piegādātāja uzdotiem jautājumiem

Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisija, atklāti balsojot, „par” – 5, „pret” – nav, „atturas” – nav, **NOLEMJ:**

1.1. Apstiprināt atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtiem jautājumiem par Alūksnes novada pašvaldības atklātā konkursa „Kalncempju pagasta Viktors Kirpa Ates muzeja krājumu glabātava „Laidars” būvniecība” (identifikācijas Nr.ANP2014/06/ELFLA) nolikumu šādā redakcijā:

1.1.1. Jautājums: „Pielikumā projekta lapa ARD-9, jautājums, cik pareizs ir lubiņu klajuma malas(pirma triju lubiņu) ieklājums?”

Atbilde: „Lapā ARD-9 Jumta malas mezglā ir dota ārsienas un jumta salaiduma nesošo elementu un siltinājuma konstruktīvais risinājums. Skaidu segums parādīts ilustratīvi, bet tā veids „trīskāršs segums” ir noteikts Jumta mezglā J1. Skaidu kārtojuma izveidi neizstrādā katrā tehniskajā projektā, jo tai ir jābūt katra profesionāla jumiķa amata prasmei.”

1.1.2. Jautājums: „Tāmē 4.1 punktā 5. ūdensvada pārbaude m 115 un 15. ūdensvada pārbaude kpl. 1. Kā saprast šos ierakstus?”

Atbilde: „Pēc ūdensvada montāžas obligāti ir jāveic tā hidrauliskā pārbaude. Tāmē 4.1. ir paredzēta minētā pārbaude.”

1.1.3. Jautājums: „Tāmē 4.1 punktā 13 divreiz atkārtojas vieni un tie paši ieraksti. Kā rīkoties?”

Atbilde: „Tāmē 4.1. “Ūdensvads ārējie tīkli ŪKT 1” 13.punkta 1.iеракsts „Esošā ūdensvada demontāža, apjoms - 24m” uzskatāms kā veicamo darbu nosaukums, tāpēc darbu apjomi šajā punktā nav jāparedz.”

1.1.4. Jautājums: „Tāmē 4.2 punktos 9, 13, 17 kā saprast ierakstus - Akas apakšējais grods Ø 1000 mm un Akas augšējais grods Ø 1000 mm? Vai domāts - groda pamatne (tagad pamatā tiek lietoti grodi ar dibenu) un groda pārsedze?”

Atbilde: „Kanalizācijas aku apakšējais, vidusdaļas un augšējais grods ir atšķirīgi (apakšējais ar dibenu, augšējais ar lūkas atvērumu) gan konstruktīvi, gan izmaksās, tādēļ specifikācija ir sastādīta šādi.”

1.1.5. Jautājums: „Tāmē 4.2 punktā 4 paredzēts PP sadzīves kanalizācijas uzmauvu caurules Ø 110 klase T8, šis caurules pamatā neražo vai drīkst aizstāt ar PVC caurulēm?”

Atbilde: „Kanalizācijas uzmauvu caurules jāparedz atbilstoši Tehniskajam projektam.”

Komisijas priekšsēdētājs	(paraksts)	L.SĪPOLS
Komisijas locekļi	(paraksts)	A.UPĪTS
	(paraksts)	E.ŅEDAIVODINA
	(paraksts)	A.SUSAIS
	(paraksts)	J.LIEPIŅŠ
Sanāksmi protokolēja	(paraksts)	I.KALNIŅA

IZRAKSTS PAREIZS

Alūksnes novada pašvaldība
pašvaldības iepirkumu speciāliste
Alūksnē, 11.03.2014.



Tharf

I.KALNIŅA