

SIA RUPE

No: "guntars marauskis" <marauskis@inbox.lv>
Datums: otrdiena, 2014. gada 1. jūlijā 17:28
Kam: "SIA RUPE" <rupealuksne@apollo.lv>
Tēma: Mārkalne konkurss

Labdien!

Projektētājs tomēr vēlas jautājumu rakstiski!

Jautājums par Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā.
Lokālā tāme Nr. 2-2 punktu Nr.4 - Automātisku atvēršanās - aizvēršanās restu 400x400 montāža
komplektā ar vadības automātiku.

1. Projekta lapā BK-7 ŪSS ēkas fasādēs šāda reste nav redzama.
2. Kam tā ir domāta? Kur novietojama?
3. Pēc kāda impulsa vadības bloks strādā - temperatūras; mitruma; laika vai kāda cita?

SIA "CeltCom" darbu vadītājs Guntars Marauskis
t.29901221

Par atbildes sniegšanu atklāta konkursa „Būvdarbi projektam „Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciema ūdenssaimniecības attīstība”” ietvaros, ID.Nr. RUPE/2014/2/ERAF

SIA „Rūpe” saņēma un izskatīja SIA „CeltCom” būvdarbu vadītāja 2014.gada 1.jūlija e-pastu un informē:

Atbildot uz uzdotiem jautājumiem informējam, ka, ņemot vērā to, ka uz tehniskā projekta izstrādes brīdi nav zināmi Pretendenta piedāvātā ģenerators izmēri- radiatora izmēri, radiatora augstums no zemes, tad ventilācijas restes novietojums un izmērs būs jāprecizē būvniecības darbu laikā. Papildus, lūdzam skatīties Tehniskā projekta TN-2 lapu, piezīmi Nr.6.

V.Vilks